



Аkkуmулятоpная
БАЛТИЙСКАЯ КОМПАНИЯ

195253 г. Санкт-Петербург, Энергетиков проспект,
дом 59, корпус 2, литер А, помещение 1-Н, офис 7
тел. 932-11-72
e-mail: abk4@mail.ru
www.akkumbalt.ru

ООО «Аkkуmбалт.ру»

ИНН 7806449740, КПП 780601001, р/с 40702810032130001270 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Санкт-Петербург, БИК 044030786, к/с 30101810600000000786
195253 г. Санкт-Петербург, Энергетиков проспект, дом 59, корпус 2, литер А, помещение 1-Н, офис 7

Центр технического обслуживания аккумуляторов
30.03.2023

АКТ диагностики № 03

Наименование АКБ: HAWKER PERFECT PLUS

Напряжение: 48v Емкость: C5 775 Ah

№ БАНКИ	Напряжение на выводах АКБ (ЭДС)	Внутреннее сопротивление мОм	Плотность электролита г/см ³	Уровень электролита	Состояние перемычек
1	1.87	0,98	-	Не забрать пробу	Хорошее
2	2.03	0,84	1.10	Ниже нормы	Хорошее
3	1.99	0,90	1.10	Ниже нормы	Хорошее
4	2.01	0,65	1.10	Ниже нормы	Хорошее
5	2.0	0,73	1.10	Ниже нормы	Хорошее
6	2.0	0,68	1.10	Ниже нормы	Хорошее
7	2.0	0,68	1.10	Ниже нормы	Хорошее
8	2.0	0,69	1.10	Ниже нормы	Хорошее
9	2.0	0,68	1.10	Ниже нормы	Хорошее
10	2.0	0,70	1.10	Ниже нормы	Хорошее
11	1.98	0,72	1.10	Ниже нормы	Хорошее
12	2.0	0,65	-	Не забрать пробу	Хорошее
13	2.0	0,64	1.10	Ниже нормы	Хорошее
14	2.0	0,68	1.10	Ниже нормы	Хорошее
15	2.0	0,68	1.10	Ниже нормы	Хорошее
16	2.0	0,67	1.10	Ниже нормы	Хорошее
17	2.0	0,67	1.10	Ниже нормы	Хорошее
18	1.94	0,74	1.10	Ниже нормы	Хорошее
19	2.0	0,65	1.10	Ниже нормы	Хорошее
20	2.0	0,66	1.10	Ниже нормы	Хорошее
21	2.0	0,67	1.10	Ниже нормы	Хорошее
22	2.0	0,64	1.10	Ниже нормы	Хорошее
23	2.0	0,68	1.10	Ниже нормы	Хорошее
24	1.97	0,98	1.10	Ниже нормы	Хорошее

